МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АНЖЕРО – СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 32»

ул. Динамитная, 33, г. Анжеро-Судженск Кемеровской области, 652470 тел. (38453) 4-25-11, E-mail: <u>anschool32as@mail.ru</u>

Отчет об устранении нарушений требований по ПБ.

Наименование	Нарушение требований ПБ	Срок	Отметка об
образовательной		устранения	устранении
организации			
Муниципальное	1. Не организовано проведение внеочередной проверки знаний требований пожарной безопасности работников	30.07.2021r.	Устранено
бюджетное	организации в связи с утверждении новых нормативно-правовых актов, содержащие требования пожарной		
образовательное	безопасности, п.20 Приказа МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности		
учреждение	"Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" (с изменениями и дополнениями)		
«Общеобразовательная	2. Не обеспечена разработка и утверждение инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями,	30.07.2021г.	Устранено
школа №32» 652470,	установленными разделом XVIII Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении		
Кемеровская область-	Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п.2 Постановление Правительства РФ от 16 сентября		
Кузбасс г.Анжеро-	2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации		
Судженск ул.	3. Не ведется журнал эксплуатации систем противопожарной защиты в соответствии с требованиями п.17, 30, 42, 43, 48,	30.07.2021г.	Устранено
Динамитная, 33	50, 52, 54, 60, 95, 124, 412 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"		
	4. Не обеспечена беспрепятственная деятельность пожарных подразделений. Система противопожарной защиты в	01.04.2022г.	Отсрочка на
	случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, ограждений и иных		90 дней
	технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для		
	обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. (Допускается ручное открывание при организации		
	круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных		
	технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки) , п.71		
	Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в		
	Российской Федерации"		
	5. Не обеспечено наличие на объекте защиты с массовым пребыванием людей средств индивидуальной защиты органов	30.07.2021г.	Ус Т ранено
	дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты		
	органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного, п.30 Постановления	*****	
	Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"		
	CKOTE TOPO OF TELL AND		

Директор школы

С.М. Скрабневский